

**ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД _2017_ / _2018_ Г.**

Выдан ГБУ РХ "Бельтирский психоневрологический интернат"

(полное наименование предприятия, организации)

31 августа

на основании акта проверки от _____ 2017_ г.



Министерство социальной защиты РХ

(министр)

Карамашева Н.Н.

(подпись)

(Ф.И.О.)

АКТ

проверки готовности к работе в
осенне-зимний период 2017_ / 2018_ г.

с. Бельтирское ул. Школьная 10.

06

сентября

"__" "_____" 2017_ г.

(место составления акта)

ГБУ РХ "Бельтирский пн.интернат"

Комиссия, назначенная приказом

(органа, организации, предприятия)

от _____ 2017_ г. N ___, на основании "Инструкции по оценке
готовности МО, предприятий, организаций, обеспечивающих
энергоснабжение населения и объектов социальной сферы, к работе в
осенне-зимний период" с 2017_ г. по 2018_ г. провела проверку

ГБУ РХ "Бельтирский психоневрологический интернат".

(организации, предприятия)

и установила (указывается выполнение (невыполнение) условий готовности
организации к работе в осенне-зимний период):

№ п/п	Вид конструктивных элементов	Оценка технического состояния
1	2	3
1.	Кровля (металл, мягкая, шиферная)	Шиферная, исправна.
2.	Входные двери, оконные заполнения (исправность, наличие доводчиков и автоматических запирающих устройств)	Входные двери металлические с остеклением, окна пластиковые Доводчики имеются на 4-х дверях.
3.	Подвальное помещение, здание интерната (изоляция вводов инженерных коммуникаций, исправность входных дверей и другие работы по приведению помещения в соответствие с установленными требованиями)	Вводы теплотрассы в здание интерната изолированы минватой. Входные двери исправны, окна закрываются плотно.
4.	Внутридомовая система отопления	Исправна

5.	Местные источники отопления (печи)	Печи исправны. Здание интерната отапливается централизованно.
6.	Внутридомовая система водоснабжения и канализации (исправность, отсутствие утечек)	Исправны
7.	Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию, выполнение правил ТБ)	Исправно, доступно к обслуживанию, правила ОТ выполняются.
8.	Дымоходы, вентиляционные каналы	Исправны
9.	Отмос т ки (исправность)	Отмос т ки имеются не по всему периметру зданий.
10.	Фасады (исправность)	Исправны, утеплены и обшиты металлопрофилем.
11.	Обеспеченность инвентарем, противогололедными материалами для уборки в зимний период	Инвентарь и материалы имеются.
12.	Выполнение противопожарных мероприятий	Автоматическая пожарная сигнализация, с выводом сигнала в ПЧ исправна. Пожарный водоем исправен.

Выводы: Комиссия пришла к выводу, что учреждение подготовлено к

работе в ОЗП и имеет право на получение паспорта готовности.

Начальник отдела по делам ветеранов

Герасимова М.И.

Председатель комиссии

нач. отдела
(должность)


(подпись)

(Фамилия И.О.)

Советник отдела организационно - правовой работы

Ширяев А.И.

Члены комиссии:

(должность)


(подпись)

(Фамилия И.О.)

Специалист администрации с/с.

Алахтаев А.А.

(должность)


(подпись)

(Фамилия И.О.)

Директор МУП «Бельтырская Теплоснабжающая компания».

Балакин Е.А.

(должность)


(подпись)

(Фамилия И.О.)

Зам. директора ГБУ РХ "Бельтырский
психоневрологический интернат"

(должность)

(подпись)

Васева Т.Д.

(Фамилия И.О.)

Специалист по ОТ ГБУ РХ "Бельтырский
психоневрологический интернат"

(должность)

(подпись)

Еремин А.Г.

(Фамилия И.О.)

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

Директор ГБУ РХ "Бельтырский пн.
интернат"

(должность руководителя организации)

(подпись)

Чебодаева М.Н.

(Фамилия И.О.)

Примечание: всего в акте 3(три) страницы.